Z.A. 230V 1~


0-10V
+
-
5
3
Alternativ
230V 1~ 50Hz
ALARM
START
POTENTIOMENTER
10kOhm
L
N
PE
6
7
8
1
2
3
4
5
bn
bu
gnye
3G1,5
pk
rd
gn
bn
ye
bu
gy
wh
LIYCY8x0,75
L
N
PE
11
14
0=Alarm
1=OK
K1
Max 30V
+10V
+10V
GND
D1
E1
24VOUT
10VOUT
GND
DIG IN
0-10V IN
M
1~
ZIEHL ABEGG EC
WEGER
quality air, quality life